



## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. China, Edif. Tribunal Constitucional, 3º andar  
CP: 145, Chã-d'Areia, Cidade da Praia, Cabo Verde  
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 61 98

### CLARIFICATION #3

**COUNTRY: CABO VERDE**

**PROJECT: Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project**

**Credit No.: IDA-71260**

**PROJECT ID No.: P176981**

**Assignment Title: REHABILITATION IMPROVEMENTS OF THE ROAD EN1-SL-01,  
ESPARGOS - SANTA MARIA (ILHA DO SAL)**

**Question nº 27:** Qual a função do equipamento Carrier Tank? Temos dúvidas sobre este equipamento e suas funções

**Answer 27:**

Trata-se de porta máquinas; plataforma necessária para transporte de equipamento pesados.

**Question nº28:** Existem PT`s que não estão equipados com transformador Media Tensão e consequentemente Quadro Elétrico QGBT, não permitindo ligação a armários de iluminação publica – Ex. PS à saída do Aeroporto, atrás da Shell/Enacol.

**Answer 28:**

As reabilitações e melhorias nos PT`s não fazem parte dessa fase do concurso e serão tratadas durante a execução da Empreitada em concertação com a ELECTRA.

**Question nº 29:** A cablagem proposta em caderno medições e Caderno encargos não obedece às prescrições técnicas da Electra (empresa distribuidora) cabos ALXZ1 unipolares 16mm<sup>2</sup>,25, 50, (70mm não é normativo da Electra), 95 mm<sup>2</sup>.Doc 1 em anexo do projecto

**Answer 29:**

O Concorrente deve apresentar a sua proposta conforme a cablagem determinada no caderno de encargos e no mapa de medições.

**Question nº 30:** Nalguns casos, por ex. zona Palha Verde, a largura da faixa central ultrapassa 4/6mts . Com a instalação dos postes na faixa central com braços duplos 600+600, não se consegue iluminar conveniente as faixas de rodagem com o tipo das armaduras de 110 W do CE. Doc2 e 3.




## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

### Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. China, Edif. Tribunal Constitucional, 3º andar  
CP: 145, Chã-d'Areia, Cidade da Praia, Cabo Verde  
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 61 98

#### Answer 30:

Nesse trecho foram determinados dois alinhamentos de iluminação (uma para cada faixa de rodagem) com um braço (ver imagem a baixo).



UGPE – March 1, 2023.