



UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

RESILIENT TOURISM AND BLUE ECONOMY DEVELOPMENT PROJECT

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4º andar,
C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, Cabo Verde
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 61 98
Fax: (+238) 261 59 39

Esclarecimento # 1

COUNTRY: CABO VERDE

PROJECT: Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Credit No.: IDA-71260

PROJECT ID No.: P176981

Notice Number: SDP – 72/RTBED/UGPE/2025-2: Contratação para Reabilitação das restantes trilhas e miradouros em Porto Novo, Santo Antão.

Pergunta 1- “Miradouro Chã de Branquinho:

- *Foram identificados alguns trabalhos no Mapa de Quantidades, entretanto não constam nas Peças Desenhadas, nomeadamente, Wc, Equipamentos sanitários, Fossa, Esquadrias e luminárias movidas à energia fotovoltaica.*

Resposta: em anexo segue o desenho da WC tipo, que foi considerado nos mapas.

Os equipamentos sanitários devem ser resistentes, práticos e adequados às condições locais.

Fossa séptica: indicada para regiões sem acesso a rede de esgoto, estrutura em alvenaria ou concreto que promove a decantação e digestão bacteriana dos resíduos, reduzindo a contaminação do solo e da água.

Esquadrias: utilizar materiais e técnicas que garantam durabilidade, isolamento térmico e facilidade de manutenção.

Luminárias movidas à energia fotovoltaica: instaladas em postes, autônomas funcionam com painéis solares, baterias seladas ou de lítio eficientes e de longa duração, resistência a intempéries (IP65, IP66) e intensidade luminosa, lâmpadas LED (luz branca), sistemas de controle automático ligando ao anoitecer e desligar ao amanhecer e opções de sensores de movimento para economia de energia.

- *Do mesmo modo identificou-se no Projeto uma rede metálica inoxidável que não consta no Mapa de Quantidades.*

Resposta: considerem somente os trabalhos listados no mapa de quantidades do concurso.



UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

RESILIENT TOURISM AND BLUE ECONOMY DEVELOPMENT PROJECT

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4º andar,
C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, Cabo Verde
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 61 98
Fax: (+238) 261 59 39

Miradouro Mé D'Água

- *Foram identificados alguns trabalhos no Mapa de Quantidades, entretanto não constam nas Peças Desenhadas, nomeadamente, Wc e Fossa;*

Resposta: em anexo segue o desenho da WC tipo, que foi considerado nos mapas.

- *Solicita-se detalhes do Chapéu de Palha identificado no Mapa de Quantidades que no Projeto apenas se vê a sua localização;*

Resposta: em anexo o 3D, e considerem uma altura média 2,00m e diâmetro 3,30m.

- *Identificou-se no Projeto o Piso em Pavês permeável e o piso em jorra que não constam no Mapa de Quantidades;*

Resposta:

- **O pavimento em pavê foi substituído por pedras basálticas irregulares (item 4.2).**
- **O pavimento em jorra é o item 4.3, enrocamento de brita.**
- *Solicita-se detalhes das mesas e assentos em tronco de árvore florestal;*

Resposta: considere o pormenor em 3D das mesas e cadeiras acopladas ao chapéu, em anexo.

Miradouro Selada de Ribeira das Patas:

- *Foram identificados alguns trabalhos no Mapa de Quantidades, entretanto não constam nas Peças Desenhadas, nomeadamente, Wc, Equipamentos sanitários, Fossa, Cobertura Chapéu de Palha, corrimão de madeira e reservatório de betão.*

Resposta: idem a resposta anterior.

- *Solicita-se detalhes das mesas e assentos em tronco de árvore florestal;*

Resposta: idem a resposta anterior.

- *Do mesmo modo identificou-se no Projeto os seguintes trabalhos que não consta no Mapa de Quantidades, tais como, piso em jorra, piso pavês permeável e piso pavês intertravado.”*

Resposta: idem a resposta anterior.



UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

RESILIENT TOURISM AND BLUE ECONOMY DEVELOPMENT PROJECT

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4º andar,
C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, Cabo Verde
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 61 98
Fax: (+238) 261 59 39

Question 2- *“Ainda importa ressaltar que o Caderno de Encargos faz referência a guarda-corpos de madeira e corda e não se identificou a corda no mapa de quantidades, o mesmo se procede com a Sinalização Interpretativa e Indicativa, referidas no Caderno de Encargos, mas não constam no Mapa de Quantidades e nos Projetos”.*

Resposta: considerem cordas náuticas feitas de poliéster trançado, com alta resistência mecânica e boa resistência à abrasão, ideais para segurança em guarda-corpos, de diâmetro entre 10 mm a 16 mm.

Considerem somente os trabalhos listados no mapa de quantidades do concurso.

Link para aceder os anexos: [ESCLARECIMENTO](#)

UGPE, 28 de outubro, 2025